



評 定 書 (工法等)


申込者	ジャパンパイル株式会社	代表取締役	黒瀬	晃	様
	日本高圧コンクリート株式会社	代表取締役社長	小笠原	昌平	様
	前田製管株式会社	代表取締役社長	前田	直之	様
	藤村ヒューム管株式会社	代表取締役社長	藤村	範夫	様
	山崎パイル株式会社	代表取締役社長	渡邊	宣生	様
	株式会社ナルックス	代表取締役社長	高岡	哉史	様
	三谷セキサン株式会社	代表取締役社長	三谷	進治	様
	日本コンクリート工業株式会社	代表取締役社長	土田	伸治	様
	株式会社トーヨーアサノ	代表取締役社長	植松	泰右	様
	會澤高圧コンクリート株式会社	代表取締役社長	會澤	祥弘	様
	児玉コンクリート工業株式会社	代表取締役	児玉	洋介	様
	豊州パイル株式会社	代表取締役	山村	哲司	様
	ホクコンマテリアル株式会社	代表取締役社長	坂井	俊也	様
	沖縄テクノクリート株式会社	代表取締役社長	仲本	幸文	様
	マナック株式会社	代表取締役	高橋	脩	様

件 名 無溶接継手 (Z 型ペアリング・ジョイント)

平成28年2月28日付けで評定の申し込みのあった本件については、下記のとおり評定申込事項に係る技術的基準に適合しているものと評定します。

なお、本評定書の有効期間は、本評定日より平成33年10月27日までとします。

平成 28 年 10 月 28 日



記

1. 評定申込事項

本件は、「基礎ぐいの無溶接継手評定基準 (平成 14 年 6 月 21 日)」に係る評定の申込みがなされたものである。

2. 区分
新規

3. 評定をした構造方法等
別紙 1 のとおり

4. 評定の内容

(1) 方法

本評定は、基礎評定委員会 (委員長: 藤井衛) において、申込者から提出された資料に基づき審査を行ったものである。

(2) 審査内容

別紙 2 のとおり

5. 備考

本評定は、設計・施工・品質管理等が適切に行われることを前提に、提出された資料に基づいて行ったものであり、個々の製品の製造並びに工事等の実施過程及び実施結果の適切性は評定の範囲に含まれていない。

(別紙1)

本件は、「基礎ぐいの無溶接継手評定基準(平成14年6月21日)」に係る、無溶接継手(Z型ペ
アリング・ジョイント)における下記8項目に関する一般評定である。

- 1) 適用範囲
- 2) 継手によるくい体の許容圧縮軸方向力の低減率
- 3) 継手によるくい体の許容引張軸方向力の有効率
- 4) 継手の性能
- 5) 継手の仕様・構造
- 6) 継手の使用材料
- 7) 継手金具の製造工場
- 8) 継手の施工体制