



## 評 定 書 (工法等)

申込者	株式会社トーヨーアサノ	代表取締役社長	植松	泰右	様
	日本コンクリート工業株式会社	代表取締役社長	土田	仲治	様
	日本ヒューム株式会社	代表取締役社長	大川内	稔	様
	三谷セキサン株式会社	代表取締役社長	三谷	進治	様
	児玉コンクリート工業株式会社	代表取締役社長	児玉	桜	様
	ジャパンパイル株式会社	代表取締役	黒瀬	晃	様
	會澤高圧コンクリート株式会社	代表取締役	會澤	祥弘	様
	株式会社アオモリパイル	代表取締役	地代所	久恭	様
	麻生商事株式会社	代表取締役社長	麻生	将豊	様
	旭化成建材株式会社	代表取締役社長	界	正光	様
	NC貝原コンクリート株式会社	代表取締役社長	井上	安弘	様
	沖縄テクノクリート株式会社	代表取締役社長	仲本	幸文	様
	カワノ工業株式会社	代表取締役	河野	和明	様
	九州高圧コンクリート工業株式会社	代表取締役社長	中西	章夫	様
	東海コンクリート工業株式会社	取締役社長	大瀧	敏幸	様
	東北ポール株式会社	代表取締役社長	齋藤	敏	様
	東洋コンクリート株式会社	代表取締役社長	神山	義彦	様
	株式会社ナルックス	代表取締役社長	高岡	哉史	様
	日研高圧平和キドウ株式会社	代表取締役	米盛	司郎	様
	日本海コンクリート工業株式会社	取締役社長	宮島	悦郎	様
	日本高圧コンクリート株式会社	代表取締役社長	小笠原	昌平	様
	株式会社日本ネットワークサポート	代表取締役	井狩	雅文	様
	藤村ヒューム管株式会社	代表取締役社長	藤村	範夫	様
	豊州パイル株式会社	代表取締役	山村	哲司	様
	ホクコンマテリアル株式会社	代表取締役社長	坂井	俊也	様
	北海道コンクリート工業株式会社	代表取締役社長	白井	俊輔	様
	前田製管株式会社	代表取締役社長	前田	直之	様
	マナック株式会社	代表取締役	高橋	脩	様
	吉野川ヒューム工業株式会社	代表取締役	島谷	速敏	様
	リウコン株式会社	代表取締役社長	大城	正治	様
	富士コン株式会社	代表取締役	酒井	道行	様
	山崎パイル株式会社	代表取締役	渡邊	宣生	様
	株式会社北雄産業	代表取締役社長	佐藤	昌一	様

件 名 トリプルプレートジョイント (T・P JOINT：接続プレート・嵌合方式無溶接継手) の性能  
(杭径 300~1200mm)

平成30年10月12日付けで評定の申し込みのあった本件については、下記のとおり評定申込事項に係る技術的基準に適合しているものと評定します。

なお、本評定書の有効期間は、本評定日より平成36年1月29日までとします。


平成 31 年 1 月 18 日



一般財団法人 日本建築センター  
The Building Center of Japan

理事長

橋本 公博



記